


№	Адреса об'єкту	Опалювальна площа	Базове розрахункове споживання ТЕ при нормованих умовах	Фактичне виміряне споживання ТЕ на опалення	Базове розрахункове споживання ТЕ на опалення при нормованих умовах	Споживання ТЕ на опалення після впровадження термо модернізації	Питомі тепловитрати будівлі на опалення до термо модернізації (фактичне виміряне)	Питомі тепловитрати будівлі на опалення до термо модернізації (базове розрахункове)	Питомі тепловитрати будівлі на опалення після термо модернізації
		м2	кВтг/рік	кВтг/рік	кВтг/рік	кВтг/рік	кВтг/м2рік	кВтг/м2рік	кВтг/м2рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Житлові будинки									
1	вул. Балашовська, 5	3 111	577 514	288 522	317 561	127 506	93	102	41
2	вул. Балашовська, 11	3 111	577 514	289 250	317 561	127 506	93	102	41
3	вул. Степного Фронту, 50	3 891	820 150	358 751	412 511	110 581	92	106	28
4	вул. Челюскінців, 14	3 891	836 600	362 077	428 961	122 549	93	110	31
5	вул. Дніпровська, 22	4 475	997 617	358 070	518 476	147 647	80	116	33
6	вул. Кравченко, 6а	4 661	933 141	368 381	496 766	177 406	79	107	38
7	вул. Ленінградська, 19	3 111	646 007	279 128	386 054	137 927	90	124	44
8	вул. Ленінградська, 23	3 108	646 630	318 296	386 677	137 927	102	124	44
9	вул. Маліновського, 3а	3 155	582 139	288 715	362 809	147 303	92	115	47
10	вул. Новоросійська, 14	3 108	625 760	279 180	365 807	132 198	90	118	43
Усього			7 243 072	3 190 370	3 993 183	1 368 550			
Бюджетні установи									
1	Міська лікарня №4 по вул. Дніпровська, 541	10 374	2 034 653	1 623 548	1 670 215	780 631	156,5	161,0	75,2
2	ДНЗ №60 по вул. Новоросійська, 12	2 497	535 305	429 922	425 678	169 791	172,2	170,5	68,0
3	ЗОШ № 19 по вул. Маліновського, 2	6 826	968 267	523 873	847 086	373 932	76,7	124,1	54,8
4	ЗОШ № 5 по вул. Верстатобудівників, 5	7 994	1 215 132	953 791	1 142 524	477 773	119,3	142,9	59,8
5	ЗОШ № 7 по вул. Комарова, 7	3 314	577 963	448 133	532 812	230 982	135,2	160,8	69,7
Усього			5 331 320,0	3 979 267,3	4 618 315,0	2 033 109,0			
ВЗАГАЛІ			12 574 392,0	7 169 636,8	8 611 498,0	3 401 659,0			


№	Адреса об'єкту	Опалювальна площа	Питомі тепловитрати будівлі до термо модернізації (базове розрахункове)	Питомі тепловитрати будівлі після термо модернізації	Економія енергії	Інвестиційні витрати	Економія грошових коштів (по тарифам 2014 р.)	Строк окупності	Економія ТЕ
		м2	кВтг/м2рік	кВтг/м2рік	кВтг/рік	тис. грн	тис. грн	років	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Житлові будинки									
1	вул. Балашовська, 5	3 111	185,6	124,6	190 055	2 222	260	8,5	60
2	вул. Балашовська, 11	3 111	185,6	124,6	190 055	2 222	260	8,5	60
3	вул. Степного Фронту, 50	3 891	210,8	133,2	301 930	2 995	414	7,2	73
4	вул. Челюскінців, 14	3 891	215,0	136,3	306 411	3 005	420	7,2	71
5	вул. Дніпровська, 22	4 475	222,9	140,1	370 829	3 246	508	6,4	72
6	вул. Кравченко, 6а	4 661	200,2	131,7	319 361	3 360	438	7,7	64
7	вул. Ленінградська, 19	3 111	207,7	127,9	248 127	2 313	340	6,8	64
8	вул. Ленінградська, 23	3 108	208,1	128,0	248 751	2 313	341	6,8	64
9	вул. Маліновського, 3а	3 155	184,5	116,2	215 506	2 128	295	7,2	59
10	вул. Новоросійська, 14	3 108	201,4	126,2	233 609	2 234	320	7,0	64
Усього			2 022	1 289	2 624 634	26 038	3 596		

Бюджетні установи									
1	Міська лікарня №4 по вул. Дніпровська, 541	10 374	196,1	110,4	889 583	12 035	1 361	8,8	53
2	ДНЗ №60 по вул. Новоросійська, 12	2 497	214,4	111,9	255 886	2 261	392	5,8	60
3	ЗОШ № 19 по вул. Малиновського, 2	6 826	141,8	72,5	473 155	4 391	724	6,1	56
4	ЗОШ № 5 по вул. Верстатобудівників, 5	7 994	152,0	68,9	664 750	6 260	1 017	6,2	58
5	ЗОШ № 7 по вул. Комарова, 7	3 314	174,4	83,3	301 831	4 057	462	8,8	57
Усього					2 585 205	29 004	3 955		
ВЗАГАЛІ					5 209 839,0	55 042,0	7 551,1		

Адреса об'єкту	Питомі тепловитрати будівлі на опалення до термомодернізації (базове розрахункове)	Питомі тепловитрати будівлі на опалення після термомодернізації
вул. Ленінградська, 23	124	44
вул. Ленінградська, 19	124	44
вул. Новоросійська, 14	118	43
вул. Дніпровська, 22	116	33
вул. Малиновського, 3а	115	47
вул. Челюскінців, 14	110	31
вул. Кравченко, 6а	107	38
вул. Степного Фронту, 50	106	28
вул. Балашовська, 5	102	41
вул. Балашовська, 11	102	41



Адреса об'єкту	Питомі тепловитрати будівлі на опалення до термомодернізації (базове розрахункове)	Питомі тепловитрати будівлі на опалення після термомодернізації
ДНЗ №60 по вул. Новоросійська, 12	170,5	68,0
Міська лікарня №4 по вул. Дніпровська, 541	161,0	75,2
ЗОШ № 7 по вул. Комарова, 7	160,8	69,7
ЗОШ № 5 по вул. Верстатобудівників, 5	142,9	59,8
ЗОШ № 19 по вул. Малинівського, 2	124,1	54,8



12,94